



Силин
К.В. Силин /
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ИС/09.2020 - 0510 от 07.09.2020 года

Объект испытаний:	Дверь деревянная, однопольная, глухая, щитовой конструкции, марки ДП-2-Д-Д-Ч-1п-Рп-лк-21-10, Размер коробки в свету 2071x971x100 мм, толщина полотна 54 мм, имеет два контура уплотнителя и один контур терморасширяющейся ленты.
Наименование и адрес изготовителя:	Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ». Адрес: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, к. 20
Наименование и адрес заявителя:	Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ». Адрес: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, к. 20
Метод (методика) испытаний:	ГОСТ 26602.3-2016 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
Место проведения испытаний:	Помещения ИЛ ООО «ИнтеллектСерт»
Дата получения объекта испытаний:	20.08.2020 года
Общие условия проведения испытаний	- температура плюс 18,8 °С; - относительная влажность воздуха 51%; - атмосферное давление 98,6 кПа

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ИнтеллектСерт». Рег. № РОСС RU.32248.04СЕЛО.1.1 от 15.06.2020 г., срок действия до 14.06.2023 г. Адреса: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.51, лит. А, пом.205; 193149, Ленинградская обл., Свердловское г.п., д. Новосаратовка, лит.А; 188688, Ленинградская обл., Заневское г.п., территория Соржа-Старая, ул. Индустриальная, д.23; 188689, Ленинградская обл., Заневское г.п., д. Новосергиевка; 188645, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Гоголя, д.3Е; 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное ш., д.144А. Адрес электронной почты: ittele					
Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	ИС/09.2020 - 0510	от	07.09.2020	г.	1 из 3
Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения ИЛ ООО «ИнтеллектСерт» не допускается. Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу).					

**Испытательное оборудование и средства измерений,
применяемые при проведении испытаний**

№ п/п	Наименование	Модель, тип	Зав. номер	Свидетельство о поверке
1	Образцовый источник шума	типа 4224	1126089	2249972 действительное до 18 октября 2024 г
2	Шумомер-виброметр, анали- затор спектра	ЭКОФИЗИКА- 110А	БФ180736	
3	Акустический калибратор	4230	298409	
4	Источник звука Nor 270	31832	02/А-43	

Результаты испытаний

Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц	Изоляция воздушного шума R, дБ
100	32
125	36
160	36
200	39
250	38
315	40
400	40
500	41
630	42
800	43
1000	44
1250	45
1600	48
2000	49
2500	48
3150	46
Индекс изоляции воздушного шума	$R_w = 42$ дБ

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ИнтеллектСерт». Рег. № РОСС RU.32248.04СЕЛ0.1.1 от 15.06.2020 г., срок действия до 14.06.2023 г. Адреса: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.51, лит. А, пом.205; 193149, Ленинградская обл., Свердловское г.п., д. Новосаратовка, лит.А; 188688, Ленинградская обл., Заневское г.п., территория Соржа-Старая, ул. Индустриальная, д.23; 188689, Ленинградская обл., Заневское г.п., д. Новосергиевка; 188645, Ленинградская обл., г. Всевожск, ул. Гоголя, д.3Е; 188640, Ленинградская обл., г. Всевожск, Южное ш., д.144А. Адрес электронной почты: ittele

Протокол исследований (испытаний)
и измерений (анализа) №

ИС/09.2020 -
0510

от


07.09.2020

г.

2 из 3

Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения ИЛ ООО «ИнтеллектСерт» не допускается.
Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу).

График частотной характеристики изоляции воздушного шума



Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц

— — — Оценочная кривая изоляции воздушного шума По СП 51.13330.2011

— Частотная характеристика изоляции воздушного шума испытуемым двери **42 дБ**

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ИнтеллектСерт». Рег. № РОСС RU.32248.04СЕЛ0.1.1 от 15.06.2020 г., срок действия до 14.06.2023 г. Адреса: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.51, лит. А, пом.205; 193149, Ленинградская обл., Свердловское г.п., д. Новосаратовка, лит.А; 188688, Ленинградская обл., Заневское г.п., территория Соржа-Старая, ул. Индустриальная, д.23; 188689, Ленинградская обл., Заневское г.п., д. Новосергиевка; 188645, Ленинградская обл., г. Всевожск, ул. Гоголя, д.3Е; 188640, Ленинградская обл., г. Всевожск, Южное ш., д.144А. Адрес электронной почты: ittele					
Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	ИС/09.2020 - 0510	от	07.09.2020	г.	3 из 3
Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения ИЛ ООО «ИнтеллектСерт» не допускается. Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу).					