



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00019/20

Серия RU № 0285218

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684. Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 26-56, Факс: +7 (495) 683-76-77, E-mail: osert@academygps.ru. Рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ».

Адрес места нахождения и адрес осуществления деятельности: ул. Промышленная, д. 10, к. 20, г. Минск, Республика Беларусь, 220075. УНП: 190007727. Номер телефона: +375173445772. Адрес электронной почты: office@belwood.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ».

Адрес места нахождения и адрес осуществления деятельности: ул. Промышленная, д. 10, к. 20, г. Минск, Республика Беларусь, 220075. УНП: 190007727. Номер телефона: +375173445772. Адрес электронной почты: office@belwood.ru

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые комбинированные (EIS30) типов согласно Приложению № 0774779, изготавливаемые по СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006 и технической документации производителя.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0084ЕАС-2020 от 22.10.2020 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протоколов сертификационных испытаний № 20-10-27/1ТР-ИКБС от 27.10.2020 г., № 20-10-27/2ТР-ИКБС от 27.10.2020 г., № 20-10-27/3ТР-ИКБС от 27.10.2020 г., № 20-10-27/4ТР-ИКБС от 27.10.2020 г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, аттестат РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»; ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (с Изменением N 1).

Предел огнестойкости дверей по потере целостности, теплоизолирующей способности, дымогазонепроницаемости – EIS30.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2020 ПО 29.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Д.В. Поляков
(Ф.И.О.)

О.Н. Корольченко
(Ф.И.О.)